

ZMIANA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że w dniu 24.06.2021 r zostały wprowadzone zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegające na:

Dotyczy budynków:

- ul. Krasińskiego 29
- ul. 3 Maja 1
- ul. 3 Maja 5
- ul. 3 Maja 8
- ul. Matejki 7
- ul. Parkowa 22
- ul. Parkowa 24
- ul. Parkowa 27
- ul. Pułaskiego 34
- ul. Sowińskiego 14
- ul. Św. Faustyny 2

1. Zmianie ulega zapis w pkt II. Zakres prac pkt. 6 dla wszystkich budynków:

Było:

6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z przewodów miedzianych **5 x 10 mm²** od listew tączeniowych WLZ na danej kondygnacji, do zabezpieczeń przedlicznikowych poszczególnych mieszkań, które również podlegają wymianie. Zastosować listwy tączeniowe typu LZG 5 x 35 w obudowie.

Obecnie jest:

6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z przewodów miedzianych **5 x 25 mm²** od listew tączeniowych WLZ na danej kondygnacji, do zabezpieczeń przedlicznikowych poszczególnych mieszkań, które również podlegają wymianie. Zastosować listwy tączeniowe typu LZG 5 x 35 w obudowie.

2. W związku z omyłką piłkarską zmienia się zapis w punkcie III. Wymagania dotyczące wadium:

Było:

1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w kwocie: **10 000 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium płatne przelewem na konto Zamawiającego w PKO BP I/O Tarnów, Nr konta: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 z podaniem tytułu „**Wadium droga pożarowa - adres budynku**” (np. „Wadium WLZ”).

Obecnie jest:

1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w kwocie: **10 000 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium płatne przelewem na konto Zamawiającego w PKO BP I/O Tarnów, Nr konta: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 z podaniem tytułu „**Wadium remont instalacji elektrycznej WLZ**”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Z-ca PREZESA
ds. technicznych
mgr inż. Krzysztof Piotrowski