

## ZAPYTANIA OFERENTÓW

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z zapytaniami dotyczącymi przetargu na wykonanie remontu instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej na poziomie piwnic wraz z wymianą zaworów podpionowych i regulacyjnych z wyprowadzeniem ich poza boksy piwniczne w budynku wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Paderewskiego 3B w Tarnowie.

informuje jak niżej:

### Pytania Oferentów:

1. W SIWZ jest montaż nowych rur z PVC a nie powinno być z PP czyli polipropylenu na zgrzew?

**Ad.1.** Zamawiający przewiduje wykonanie remontu z zastosowaniem systemu rurowego PVC z łączeniem zgrzewalnym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu dopuszczonego do stosowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

2. Proszę o przedstawienie dokładniejszej specyfikacji zaworów?

**Ad. 2.** Należy zastosować armaturę o parametrach nie gorszych od armatury w obecnie działającej instalacji i dostosowaną do zastosowanego systemu rurowego.

3. Czy otulina ma być typu Steinonorm – otulina termoizolacyjna PUR w osłonie PVC?

**Ad. 3.** Spółdzielnia dopuszcza zastosowanie otuliny w systemie Steinonorm. Jednocześnie przypominamy o doborze odpowiednich grubości izolacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z-ca PREZESA  
ds. technicznych  
mgr inż. Krzysztof Piotrowski