

ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku z zapytaniami dotyczącymi przetargu na wykonanie częściowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z remontem balkonów informuje jak niżej:

Pytania Oferentów:

1. Proszę o odpowiedź czy Oferent dopuszcza zmianę realizacji zamówienia poprzez zlecenie odrębnie firmie prac dotyczących remontu balkonów i wszystkich z tym związanych zadań z wyłączeniem prac dotyczących elewacji?

Ad.1. Zamawiający nie przewiduje podziału prac na poszczególnych budynkach na części. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dopuszcza realizację prac przez podwykonawców.

2. Czy Oferent dopuszcza położenie na balkonach systemu płytek wentylowanych na EPDM?

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza położenie na balkonach systemu płytek wentylowanych na EPDM.

3. Dotyczy budynku Leśna 16A: Czy w zakresie prac przewidziany jest remont tarasu wraz z schodami?

Ad.3. Tak zakres prac obejmuje remont tarasu wraz ze schodami.

4. Dotyczy budynku os. Legionów H.D 10: Czy w zakresie prac przewidziany jest remont tarasu przy przedszkolu wraz z schodami oraz schody na balkony w parterze?

Ad.4. Zakres prac nie obejmuje remont tarasu przy przedszkolu wraz z schodami oraz schodów na balkony w parterze?

5. Dotyczy budynku os. Legionów H.D 11: Czy w zakresie prac przewidziany jest remont schodów wejściowych wraz z spocznikami? Czy należy uwzględnić remont daszków na wypustach ściany od strony wschodniej oraz daszków nad wejściami do klatek?

Ad. 5. Zakres prac nie obejmuje remontu schodów wejściowych wraz z spocznikami. W wycenie należy uwzględnić remont daszków na wypustach ściany od strony wschodniej oraz remont daszków nad wejściami do klatek wraz z dostosowaniem do nowej grubości docieplenia.

6. Dotyczy budynku os. Legionów H.D 12: Czy w zakresie prac przewidziany jest remont schodów wejściowych wraz z spocznikami? Czy należy uwzględnić remont daszków nad wejściami do klatek?

Ad. 6. Zakres prac nie obejmuje remontu schodów wejściowych wraz z spocznikami. W wycenie należy uwzględnić remont daszków nad wejściami do klatek wraz z dostosowaniem do nowej grubości docieplenia.

7. Dotyczy budynku os. Legionów 9, 10, 11, 12, Westerplatte 12: Czy należy uwzględnić w wycenie poziome elementy inst. odgromowej na dachu czy tylko zwody pionowe (proszę o podanie obmiaru elementów poziomych na dachach dla każdego z budynków)?

Ad. 7. Zakres prac nie obejmuje prac związanych z remontem poziomów instalacji odgromowej na dachu budynków. W wycenie należy uwzględnić tylko pionowy instalacji odgromowej.

Z-ca PREZESA
ds. technicznych
mgr inż. Krzysztof Piotrowski